KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01803

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zawory ARCO SENA**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **SENA VA30 – zawory kulowe czerpalne DN15 – DN25**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Zawory ARCO serii SENA VA30 – zawory kulowe czerpalne, są przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa, w instalacjach wodociągowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   VÁLVULAS ARCO S.L., Avda de Cid 16, Foios 46134, Walencja, Hiszpania
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
   VALVULAS ARCO Sp. z o.o., ul. Krowoderska 63B/6, 31-158 Kraków
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
   7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2003 wydanie 1 „Zawory ARCO" wydana w 2021 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.**
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Moment napędowy	**DN15 ≤6; DN20 ≤8; DN25 ≤10**	-
Odporność na skręcanie	**DN15–75/40; DN20–100/68; DN25–125/100**	-
Odporność na zginanie	**DN15–105/53; DN20–225/113; DN25–340/170**	-
Wytrzymałość ograniczników	**nie występują widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia**	-
Szczelność: a) szczelność zamknięcia b) szczelność zewnętrzna	**nie występują przecieki i uszkodzenia zaworu**	-
Trwałość	**nie występują przecieki i widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia**	-
Uszczelnienie kątowe	**DN8-50 ≥6°**	-
Wytrzymałość hydrauliczna	**nie występują odkształcenia, pęknięcia lub rozerwanie zaworu podczas badania**	-
Wytrzymałość i szczelność hydrauliczna w: - temperaturze pracy 0÷65°C - ciśnieniu 25 bar	**nie występują przecieki i widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia**	-

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

Walencja, 30.12.2021 r.
Miejsce i data wydania

Raúl Graña – Dyrektor Generalny – podpis

Uwaga:
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.