

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr R/9/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zmiękczacze wody marki DW
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: zmiękczacze DW
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: PRZEZNACZONE DO FILTRACJI WODY
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Research Polska sp. z o.o. 88-100 Inowrocław ul. Marcinkowskiego 125C,
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
NIE DOTYCZY
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
- 6a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 14743 +A1:2007
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria *:
- 6b. Krajowa ocena techniczna: NIE DOTYCZY
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria *:
- 7.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi**
Ciśnienie nominalne	8 bar	
Max temperatura wody	30 st. C	
Max. podciśnienie	140 mmHg	
Wytrzymałość na ciśnienie statyczne	Szczelność przy ciśnieniu 3x 8bar w czasie min. 10 min.	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał(-a):

Lukasz Wąsiewicz - Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Inowrocław 11 sierpnia 2017 r
(miejsce i data wydania)

RESEARCH POLSKA Sp. z o.o.
ul. Marcinkowskiego 125C
88-100 Inowrocław
NIP 556 275 20 38 REGON 141276407
KRS 0000419938
tel./fax 52 355 00 21

(podpis)



* Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

** W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia ... w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.), w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.